

数显式采暖房间温控器

液晶数显智能型

S430

安装使用说明书

okonoff

柯耐弗



okonoff
上海柯耐弗电气有限公司制造
SHANGHAI OKONOFF ELECTRICAL CO., LTD
Http://www.okonoff.com
E-mail: okonoff@okonoff.com



S430110530


一、产品概述:

S430系列产品为液晶式一周编程采暖温度控制器。用于电采暖或水采暖系统中用电负载或电动阀的控制。采用标准86型暗盒，直接墙面安装。

二、技术参数:

- 1、额定电源: AC220(110)V±10%, 50/60Hz;
- 2、输出形式: 继电器触点形式;
- 3、输出电流: 电采暖≤16A(阻性负载), 水采暖≤3A(阻性负载);
- 4、控温范围: 5~45℃;
- 5、环境温度: -10~50℃, 湿度<85%, 不结露;
- 6、控温精度: 0/-2℃;
- 7、外壳材质: PC工程塑料;
- 8、防护等级: IP40。


三、按键功能说明:



- “菜单”键:
短按: 进入/退出模式选择状态。
- “+”键:
短按: 步进1增加设定值;
长按: 快速增加。
- “-”键:
短按: 步进1减少设定值;
长按: 快速减少。
- “⏻”键:
短按: 查看辅助传感器温度或进入/退出模式设定状态。
长按: 开机/关机。

备注: “+”和“-”键同时长按可进入或退出键盘锁定状态。


四、LCD显示说明:



- 1、失电标志: 当未接市电或停电时, 显示该标志;
- 2、设置状态标志: 设置控制器参数时显示该标志;
- 3、防冻标志: 关机状态, 室温低于防冻温度, 进入防冻状态时显示该标志;
- 4、加热标志: 当室温低于控制温度时, 显示该标志, 继电器吸合加热;
- 5、房间温度区: 显示室内温度, 传感器错误显示出错标志;
- 6、星期区: 显示星期;
- 7、时钟区及设定温度区: 显示时间/控制温度;
- 8、时段区: 显示时段;
- 9、键盘锁标志: 键盘处于锁定状态时显示此标志。

五、时钟修改:

在工作状态下, 短按“菜单”键1次进入模式选择状态, 同时“FO”闪烁, 再按“⏻”键进入时钟修改界面, 同时星期闪烁:



- 1、按“+”/“-”键, 对星期进行调整, 设置完后按“⏻”键进入小时的设置。
- 2、按“+”/“-”键, 对小时进行设置, 设置完后按“⏻”键进入分钟的设置。
- 3、按“+”/“-”键, 对分钟进行设置, 设置完后按“⏻”键返回到模式选择状态。


六、时段编程设置: (自动模式按此设置数据运行)

时段编程默认值:

时间段	开始时间	设定温度(℃)	
		星期一~五	星期六、日
P1: 6: 00~8: 00	6: 00	25	25
P2: 8: 00~16: 00	8: 00	10	10
P3: 16: 00~22: 00	16: 00	25	25
P4: 22: 00~次日6: 00	22: 00	15	15

如对默认设置不满意, 用户可根据各自喜好, 修改各个时间段的时间和对应的设定温度值, 具体如下:

在模式选择状态下, 按“+”/“-”键选择“P1”, 再按“⏻”键, 进入时段编程中星期的设置界面, 同时星期区“1---5”闪烁:



- 1、按“+”/“-”键选择星期: 12345/6/7。设置完后按“⏻”键确定并进入时段设置界面, 同时时段区“P1”闪烁。
- 2、按“+”/“-”键选择时段: P1/P2/P3/P4。设置完后按“⏻”键确定并进入该时段时间设置, 同时时间闪烁。
- 3、按“+”/“-”键设置时段时间, 短按一次增/减15分钟; 注意时段的时间限制: 0:00≤P1<P2<P3<P4<24:00; 设置完毕, 按“⏻”键确定并进入时段温度设置, 温度区闪烁。
- 4、按“+”/“-”键设置温度, 每按一次增/减1℃; Min 5℃→6℃→---→45℃ Max, 按“⏻”键确定并进入下一选定时段の設定。
- 5、重复2、3步骤, 直到工作日(1 2 3 4 5)四时段设定完毕, 进入星期六(6)时段设置界面。
- 6、此时星期区“6”闪烁, 设置方法同2~5。设置完毕, 按“⏻”键进入星期日(7)时段设置, 方法同2~5。设置完毕, 按“⏻”键回到模式选择界面。

注: 如果在10秒内没有任何操作, 自动退出到正常工作状态。

七、高温保护温度设置：

在模式选择状态下，按“+”/“-”键选择“F2”，再按“⏻”键进入高温保护温度值的设置。按“+”/“-”键调节，步进为1℃，默认设置为50℃（40-70℃可调）。设置完后按“⏻”键返回到模式选择状态。

八、防冻/值班温度设置：

在模式选择状态下，按“+”/“-”键选择“F3”，再按“⏻”键进入防冻/值班温度的设置。按“+”或“-”键调节，步进为1℃，默认设置为3℃（2-10℃可调）。设置完后按“⏻”键返回到模式选择状态。


九、测温校正：

在模式选择状态下，按“+”/“-”键选择“F4”，再按“⏻”键进入。用“+”/“-”键修改所测温度，每次按一次增/减1℃，按“⏻”键确定返回到模式选择状态。

十、传感器模式设置：

在模式选择状态下，按“+”/“-”键选择“F5”，再按“⏻”键进入传感器模式设置，默认为模式1，如下图：

-7-



1、三种传感器模式：

模式1：选用内部传感器控温。如果内部传感器损坏则显示“Err1”报错。

模式2：选用外部传感器控温。如果外部传感器损坏则显示“Err2”报错。

模式0：选用内部传感器控温，外部传感器限温。如果任何传感器损坏则显示“Err3”报错。

2、按“+”/“-”键选择模式，模式0→模式1→模式2 按“⏻”键确定并返回到模式选择状态。

十一、记忆功能设置：

在模式选择状态下，按“+”/“-”键选择“F6”，再按“⏻”键进入。同时“0”开始闪烁。

0：表示控制器断电再通电，控制器处于关机状态。


1：表示控制器断电再通电，控制器处于开机状态。

按“+”/“-”键选择，按“⏻”键确定并返回到模式选择状态。

-8-

十二、工作状态说明：

在工作状态下，显示实时时钟和控温传感器温度值，并显示当前时段（如为手动模式，不显示时段符号）。如下图：



短按“⏻”键：查看辅助传感器温度；

长按“⏻”键：开机、关机切换；

短按“⏻”键：进入模式选择状态，可按“+”/“-”键选择各模式（F0-F6），按“开关键”进入模式值的设定状态；

短按“+”/“-”键：增加/减少温度设定值；

长按“+”键：恢复出厂设置；

长按“-”键：切换手动自动模式。

-9-

十三、掉电状态：

当未接市电或停电时，系统将保存所有运行参数进入休眠状态，只运行并显示时钟和星期，同时在左上角显示掉电标志；当重新上电时，系统被自动唤醒，进入工作状态。



注：掉电状态下，时钟继续正常工作一段时间，随着掉电时间的加长，脱机电量消耗过多，时钟和星期将被系统复位为一个随机值。完全放电后，来电自动开机进入工作状态。

十四、温控特性：

当温度低于控制温度2℃时进入加热状态，加热标志显示；当室温到达设置温度时停止加热，加热标志不显示。在模式0时，当外部传感器温度高于设置的保护温度（高级模式F2中可设）时，停止加热。在关机状态下低于F3中设定的保护温度时，制热打开。

备注：在工作状态下可直接按“+”/“-”键调节设定温度。

短按“⏻”键或无操作10秒退出温度设定。

-10-

十五、键盘锁状态：

可在工作状态下，同时长按“+”和“-”键进入或退出键盘锁状态。键盘处于锁定状态时任何键操作都无效，同时液晶界面右上角上会有一个小锁的标志显示。

十六、手动模式及自动模式控制：

在工作状态下，可长按“-”键，切换手动和自动模式。

手动模式：仅按照一个设定温度运行，无时段（P1~P4）显示。

自动模式：分时间段工作日的按照时段设定温度运行。

（详见第六项说明）

十七、使用注意事项：

- 1、应由专业的技术人员，按照说明书正确安装。
- 2、安装之前请确认电源是否与控制器标称的电压相符合。
- 3、请勿将本控制器安装在靠近高温热源或恶劣环境位置。
- 4、注意选配与电负载功率相称的电源线。
- 5、如果系统异常或死机，请尝试切断电源检查后再送电。
- 6、如果由于接线错误而造成产品损坏的不在保修范围内。

-11-

十八、选型说明：

型号	时段编程	外置温度传感器	背光	主机联动	负载电流	线径
S430PE	✓	✓	✓		≤16A(阻性负载)	2.5mm ² (14AWG)
S430PW	✓		✓		≤3A(阻性负载)	0.75mm ² (18AWG)
S430PWH	✓		✓	✓	≤3A(阻性负载)	0.75mm ² (18AWG)
S430PWS	✓	✓	✓		≤3A(阻性负载)	0.75mm ² (18AWG)

知识产权说明：

S430采暖系列已获取外观设计及实用新型等多项专利，已受中华人民共和国法律保护。

“okonoff”“柯耐弗”均属注册商标。

敬告



此标志说明所指示部件安装，维修中可能发生高压触电危险，务必由专业技术人员进行操作。

-12-

图号: KNF-S430-SMS (中文)
特殊订单号:
更改标记: P1

版本号: V1.2
流水号: S430-110530
物料编码:

S430采暖房间温控器说明书

(中文)

okonoff

纸张: 双胶纸 128g

折后规格: 72×100mm

■ 色号:

C: 0
M: 100
Y: 100
K: 0

■ 色号:

C: 0
M: 0
Y: 0
K: 100

制作: 张红如 审核: _____

会签: _____ 批准: _____

日期: 11.5.30 日期: _____

日期: _____ 日期: _____